SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe www.sugb.ch

FA SÜGB Beschluss



Nr.	9/1

Nr.

Datum
- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: 18.08.04
- Beschluss durch FA SÜGB: 18.10.04/21.03.17

- Beschluss durch FA SÜGB: 18.1 - Vernehmlassung notwendig:

ja nein X - Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:

- Überprüfung Beschluss

- **Verteilung gemäss Verteiler:** KW 43 (Vorstand, TK, FA, Überwacher)

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
Beton Überwachung/Zertifizierung von Baustellenanlagen und Fertigteilwerken, die ihren eigenen Beton verarbeiten.		
Beschluss		
Ja, wenn Beton nach SN EN 206:2013 verlangt und produziert wird.		
Bemerkung		
Der Hersteller muss die Prüfungen auf die produzierten Chargen referenzieren (→ Rückverfolgbarkeit).		

Beschluss der FA-Sitzung vom 18.10.04 überarbeitet am 21.03.2017

09_01_Baustellenanlagen