


SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe Bubenbergplatz 9 3011 Bern Fre 20.08.04		
	FA SÜGB Beschluss	

Nr.	10
-----	----


- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: Datum 20.08.04
- Beschluss durch FA SÜGB: 18.10.04
- Vernehmlassung notwendig:

ja		nein		X
----	--	------	--	---
- Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:
- Überprüfung Beschluss
- Verteilung gemäss Verteiler: KW 43
(Vorstand, TK, FA, Überwacher)

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
Beton <u>Konsistenzmessungen im Werk und auf der Baustelle</u> Problematik der Frischbetonkontrollen und Rückweisungen von Beton wegen mangelhafter Konsistenz auf der Baustelle – Differenz zwischen der Messung im Betonwerk und derjenigen auf der Baustelle.		
Beschluss		
Die Zielwerte gelten am Übergabeort. Der Hersteller muss ein entsprechendes Vorhaltmass vorsehen und ausweisen.		
Bemerkung		

Beschluss der FA-Sitzung vom 18.10.04


 G. Frenzer