

- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: Datum 25.02.05
- Beschluss durch FA SÜGB: 26.04.05/21.03.17
- Vernehmlassung notwendig:
 

ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------	--------------------------
- Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB: 03.05.05
- Überprüfung Beschluss **18.01.06**
- Verteilung gemäss Verteiler:  
(Vorstand, TK, FA, Überwacher)

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
<p><b>Beton</b></p> <p>Verwendung eines Zementes bzw. einer Zement-Zusatzstoff-Kombination, die <u>nicht</u> in der Tabelle NA.1 enthalten ist, und nicht im SIA-Register der frei gegebenen Zemente und Kombinationen von Zementen und Zusatzstoffen aufgeführt ist</p>		
<p><b>Beschluss</b></p> <p>Andere als die freigegebenen Zemente dürfen in der Schweiz nicht verwendet werden.</p> <p>Das SIA-Register wird laufend ergänzt und kann in der aktuellen Fassung auf der Homepage des SIA (<a href="http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/register/">http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/register/</a> ) abgerufen werden.</p> <p>Für andere Zemente bzw. Zement-Zusatzstoff-Kombinationen sind die Anhänge NB bzw. NC der SN EN 206:2013 anzuwenden.</p>		
<p><b>Bemerkung</b></p>		

Beschluss der FA-Sitzung vom 11.01.05 / überarbeitet 18.01.06/21.03.17