


SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe Bubenbergplatz 9 3011 Bern Fre 10.08.04		
	FA SÜGB Beschluss	

Nr.	3
-----	---


- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: Datum 09.08.04
- Beschluss durch FA SÜGB: 18.10.04
- Vernehmlassung notwendig:

ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	------	-------------------------------------
- Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:
- Überprüfung Beschluss
- Verteilung gemäss Verteiler: KW 43
(Vorstand, TK, FA, Überwacher)

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
Beton Wechsel der Ausgangsstoffe im laufenden Jahr → Konformitätsnachweis?		
Beschluss		
Ein separater Konformitätsnachweis des Betons muss nicht erbracht werden, wenn die <u>Zielgrössen</u> (Festigkeit, Konsistenz, w/z-Wert, Zementgehalt) wie unter den bisherigen Produktionsbedingungen eingehalten werden.		
Bemerkung		
Es ist empfehlenswert, dass der Hersteller eine <u>Identitätsprüfung</u> bezüglich der Frisch- und Festbetoneigenschaften und der Expositionsklassen durchführt und dokumentiert.		

Beschluss der FA-Sitzung vom 18.10.04


 G. Frenzer