

SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe Bubenbergplatz 9 3011 Bern Fre 17.01.05		
	FA SÜGB Beschluss	

Nr.	40
-----	----


- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: Datum **18.01.06**
- Beschluss durch FA SÜGB: **18.01.06**
- Vernehmlassung notwendig:

ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------	--------------------------
- Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB: **27.01.06**
- Überprüfung Beschluss
- Verteilung gemäss Verteiler:
(Vorstand, TK, FA, Überwacher)

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
Beton Wie sind Pfahlbeton, Stahlfaserbeton und SCC zu handhaben.		
Beschluss		
<u>Pfahlbeton</u> Hersteller deklariert den Beton entweder gemäss der SN EN 1536 bzw. gemäss der SN EN 206-1 → 2 Sorten von Pfahlbeton mit unterschiedlichen Anforderungen → Überwacher überprüft die Deklaration des Herstellers <u>Stahlfaserbeton</u> Der Hersteller deklariert die (zusätzlichen) Anforderungen (zusätzliche Anforderungen → Verfahren und Ergebnis deklarieren). → Überwacher überprüft die Deklaration des Herstellers <u>SCC</u> Das Prüfverfahren für die Bestimmung der Konsistenz muss festgelegt/ vereinbart werden (z.B. SF). Die Bedingungen, z.B. für die Einhaltung des FT-Widerstandes, sind mit dem Kunden zu vereinbaren (→ Verantwortlichkeit regeln).		
Bemerkung		

Beschluss der FA-Sitzung vom 18.01.06


 G. Frenzer