

- Datum
- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: **11.04.06**
 - Beschluss durch FA SÜGB: **18.04.06**
 - Vernehmlassung notwendig:

ja		nein	
----	--	------	--
 - Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:
 - Überprüfung Beschluss
 - Verteilung gemäss Verteiler: **21.04.06**
(Vorstand, TK, FA, Überwacher)

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
Beton Dosierung der Gesteinskörnungen Unter welchen Bedingungen sind die Toleranzen der Tabelle 21 einzuhalten?		
Beschluss		
Die Toleranzen müssen: <ul style="list-style-type: none"> - je Charge für Einzelchargen oder für Muldenfahrzeuge - bei Fahrmischern, in welchen der Beton erneut gemischt wird, je Fahrmischer eingehalten werden.		
Tabelle 21 gilt explizit für: <ul style="list-style-type: none"> - Betonmengen von 1m³ oder mehr - eine Anzahl von Chargen, die im Fahrmischer gemischt oder erneut gemischt werden 		
Bemerkung		
Idealerweise werden die Toleranzen für jede Charge eingehalten.		

Beschluss der FA-Sitzung vom 18.04.06


 G. Frenzer