


ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami www.sugb.ch		 S Ü G B + A S M P
	C.T. ASMP Delibera	

No.	4/2
------------	------------

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| | Data | Data |
| - Questione inoltrata alla C.T. ASMP: | 09.08.04 | 06.07.06 |
| - Delibera della C.T. ASMP: | 18.10.04 | 06.07.06 08.06.17 |
| - Consultazione necessaria: | | |
| <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | | |
| - Scadenza per la consultazione C.T. ASMP: | | 17.07.06 |
| - Verifica delibera | | |
| - Distribuzione secondo elenco: | settimana 43 | 20.07.06 08.06.17 |
| (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore) | | |

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
Calcestruzzo È necessario anche sorvegliare e certificare una cava, che fornisca i suoi inerti unicamente alla propria centrale di betonaggio?		
Delibera		
Situazione di partenza: <ul style="list-style-type: none"> - nella SN EN 206:2013, NA 5.1.3 si rimanda, per quanto riguarda i requisiti in vigore per gli aggregati per calcestruzzo, alla SN EN 12620 con elementi nazionali (SN 670'102-NA). - Secondo la SN 670'102b-NA, punto 8, in Svizzera la procedura di valutazione della conformità per gli aggregati per calcestruzzo è soggetta al metodo 2+ dell'allegato ZA della EN 12620. Formalmente sussiste pertanto l'obbligo di certificazione degli aggregati per calcestruzzo. Con la certificazione esiste anche la possibilità di immettere sul mercato gli aggregati anche separatamente.		
Annotazioni		

Delibera della riunione della C.T. del 18.10.04 / riveduta il 06.07.06 e 08.06.2017