

ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami www.sugb.ch		 S Ü G B + A S M P
	C.T. ASMP Delibera	

No.	11/2
------------	-------------

- | | |
|--|---------------------------------------|
| | Data |
| - Questione inoltrata alla C.T. ASMP: | 18.10.04 |
| - Delibera della C.T. ASMP: | 18.10.04 |
| - Consultazione necessaria: | |
| <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | |
| - Scadenza per la consultazione C.T. ASMP: | |
|
 | |
| - Verifica delibera | 18.01.06 / 18.04.06/08.06.2017 |
|
 | |
| - Distribuzione secondo elenco: | 21.04.06/08.06.2017 |
| (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore) | |

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
Calcestruzzo Come devono essere interpretati i requisiti di frequenza delle prove secondo la tabella NA.14?		
Delibera Devono essere tenute in considerazione le frequenze di prova basate sulla produzione di calcestruzzo degli ultimi 12 mesi (panificazione scaglionata) (vedi anche NA 8.2.3.4.2). Esempi: per uno stabilimento per la produzione di calcestruzzo con sufficiente esperienza che ha prodotto negli ultimi 12 mesi dai 6000 agli 8000 m ³ di calcestruzzo e per il quale è necessario controllare la resistenza alla carbonatazione devono essere presentati 3 controlli.		
Annotazioni -		

Delibera della riunione della C.T. del 18.04.06 e della revisione 08.06.2017