

ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami www.sugb.ch		
	C.T. ASMP Delibera	

No.	12/1
------------	-------------

- Questione inoltrata alla C.T. ASMP: 25.02.05
- Delibera della C.T. ASMP: **26.04.05/21.03.17**
- Consultazione necessaria:

ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------	--------------------------
- Scadenza per la consultazione C.T. ASMP: 03.05.05
- Verifica delibera: **18.01.06**
- :
- Distribuzione secondo elenco
(direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
<p align="center">Calcestruzzo</p> <p>L'impiego di un tipo di cemento ovvero di una combinazione cemento/additivo non compreso nella Tabella NA.1 e non previsto nel registro SIA dei cementi e delle combinazioni di cemento e additivi autorizzati.</p>		
<p>Delibera</p> <p>In Svizzera non è ammesso utilizzare cementi diversi da quelli autorizzati.</p> <p>Il registro SIA viene aggiornato costantemente e può essere richiamato sul sito della SIA (http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/register/).</p> <p>Per altri tipi di cemento ovvero combinazioni cemento/additivo devono trovare applicazione gli allegati NB oppure NC della SN EN 206:2013.</p>		
<p>Annotazioni</p>		

Delibera della riunione della C.T. dell'11.01.05 / riveduta il 18.01.06/21.03.17