

ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami www.sugb.ch		 S Ü G B + A S M P
	C.T. ASMP Delibera	

No.	22/1
------------	-------------

- | | | |
|--|-------------|----------|
| | Data | |
| - Questione inoltrata alla C.T. ASMP: | | |
| - Delibera della C.T. ASMP: | | 26.04.05 |
| - Consultazione necessaria: | | |
| <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | | |
| - Scadenza per la consultazione C.T. ASMP: | | 03.05.05 |
| - Verifica delibera | | 21.03.17 |
| - Distribuzione secondo elenco: | sett. 19/05 | 21.03.17 |
| (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore) | | |

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
Inerti / Calcestruzzo Validità della misurazione dell'assorbimento idrico AI degli inerti e della sua considerazione nel calcestruzzo?		
Delibera		
Nel corso delle prove di laboratorio, a seconda dell'assistente incaricato e quindi del laboratorio stesso, si giunge a risultati differenti. Il produttore d'inerti deve verificare il valore risultato e dichiararlo di conseguenza. Quando il produttore di calcestruzzo aggiunge il valore di assorbimento idrico degli inerti alla ricetta deve utilizzare il valore indicato nella dichiarazione di prestazione del fornitore oppure un valore inferiore.		
Annotazioni		

Delibera della riunione della C.T. del 26.04.05/21.03.2017