


ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami www.sugb.ch		 S Ü G B + A S M P
	C.T. ASMP Delibera	

No.	33/2
-----	------

- Data
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** 11.08.05
 - **Delibera della C.T. ASMP:** 04.10.05
 - **Consultazione necessaria:**

sì		no	X
----	--	----	---
 - **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**
 - **Verifica delibera** 17.06.10
 - **Distribuzione secondo elenco:** 06.10.05 18.06.10 21.03.17
 (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
<p>Calcestruzzo</p> <p>Calcestruzzi proiettati CPN Calcestruzzo a prestazione garantita su base SN EN 206:2013</p> <p>Questione: - E' corretta la definizione della tabella CPN in riferimento al calcestruzzo a prestazione garantita su base della SN EN 206:2013? - Quali attestati deve fornire il produttore per le prestazioni di calcestruzzo fresco e di quello indurito, in modo da poter controllare e certificare il calcestruzzo proiettato? → Differenza fra - procedimento a secco - procedimento a umido</p>	FA	31.08.05
Delibera		
<p>Le prove per calcestruzzi ad impiego speciale sono da fornire secondo i requisiti richiesti dalle relative norme (norme su costruzioni sotterranee, calcestruzzo proiettato, calcestruzzo per pali trivellati (SN EN 206:2013, ad es. Tab. NA. 8 e NA .9), ecc.).</p> <p>In questo tipo speciale di norme vengono spesso richiesti dei requisiti differenti dalla SN EN 206, in questo modo non può essere fornito un attestato secondo la norma sul calcestruzzo.</p>		
Annotazioni		
<p>La norma determinante per il calcestruzzo proiettato è EN 14487.</p>		

Delibera della riunione della C.T. del 04.10.2005 / riveduta il 17.06.2010/21.03.17