ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami **Bubenbergplatz 9** **3011 Berna** Fre 20.08.04	**C.T. ASMP** **Delibera**	SÜGB ASMP

No.	**10**

	Data
- Questione inoltrata alla C.T. ASMP:	20.08.04
- Delibera della C.T. ASMP:	18.10.04

- Consultazione necessaria:

sì		**no**	**X**

- Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:

- Verifica delibera

- Distribuzione secondo elenco: settimana 43

(direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
Calcestruzzo <u>Misurazione della consistenza nella centrale e in cantiere</u>. Problematica dei controlli al calcestruzzo fresco e dello scarto di calcestruzzo di consistenza insufficiente in cantiere – Differenze fra la misurazione svolta in centrale di betonaggio e quella svolta in cantiere.		
Delibera		
Vengono considerati i valori prefissati riscontrati sul luogo di consegna. Il produttore deve di conseguenza prevedere e comprovare lo spessore copriferro.		
Annotazioni		

Delibera della riunione della C.T. del 18.10.04

G. Frenzer