


ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza die Materiali di costruzione e pietrami Bubenbergplatz 9 3011 Berna		
	C.T. ASMP Delibera	

No.	15
-----	----

Data

- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:**
- **Delibera della C.T. ASMP:** 11.01.05
- **Consultazione necessaria:**

sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------
- **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**


- **Verifica delibera**

- **Distribuzione secondo elenco:** 17.01.05
(direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
Punteggio in caso di discrepanze sulla bolla di consegna (vedi 7.3, p. 36/37). (→ Rapporto d'ispezione – calcestruzzo: 3.2.4.4)	FA	
Delibera		
<p>In caso di discrepanze dalle indicazioni normative va segnalata una non conformità.</p> <p>La Commissione Esperti suddivide i paragrafi in base alla loro importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il paragrafo antecedente la parte a) viene considerato come “indicazione leggera” → max 10 punti negativi → ovvero l'ispettore ha la possibilità di assegnare 0, 5 o 10 punti → nel caso la discrepanza non venga corretta, secondo quanto menzionato al punto 3.6.3 ciò non comporta un raddoppiamento. - Le parti a) e b) vengono considerate “indicazioni gravi” → max 20 punti negativi → ovvero l'ispettore ha la possibilità di assegnare 0, 10 o 20 punti → nel caso la discrepanza non venga corretta, secondo quanto menzionato al punto 3.6.3 ciò comporta un raddoppiamento. 		
Annotazioni		

Delibera della riunione della C.T. dell'11.01.05



G. Frenzer