


ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami Bubenbergplatz 9 3011 Berna Fre 17.01.05		
	C.T. ASMP Delibera	

No.	40
-----	----

- Data
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** 18.01.06
 - **Delibera della C.T. ASMP:** 18.01.06
 - **Consultazione necessaria:**

sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------
 - **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:** 27.01.06

- **Verifica delibera**


- **Distribuzione secondo elenco:**

(direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
Calcestruzzo Gestione di calcestruzzo per pali trivellati, calcestruzzo con fibre d'acciaio e calcestruzzo autocompattante (SCC)		
Delibera <u>Calcestruzzo per pali trivellati</u> Il produttore dichiara il calcestruzzo secondo la SN EN 1536, rispettivamente secondo la SN EN 206-1 → 2 tipi di calcestruzzo per pali trivellati con requisiti differenti → il controllore verifica la dichiarazione del produttore <u>Calcestruzzo con fibre d'acciaio</u> Il produttore dichiara le esigenze supplementari (esigenze supplementari → dichiarare procedimento e risultato). → il controllore verifica la dichiarazione del produttore <u>Calcestruzzo autocompattante SCC</u> Va stabilito/accordato il metodo di prova per determinare la consistenza (es. SF) Le condizioni, per es. di adempimento al valore di resistenza ai sali disgelanti, vanno concordate col cliente (→ regolamentazione della responsabilità).		
Annotazioni		

Delibera della riunione della C.T. del 18.01.06


 G. Frenzer