


<b>ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami</b> Bubenbergplatz 9 3011 Berna Fre 17.01.05		 <b>S Ü G B + A S M P</b>
	<b>C.T. ASMP</b> <b>Delibera</b>	

No.	42
-----	----

- Data
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** 11.04.06
  - **Delibera della C.T. ASMP:** 18.04.06
  - **Consultazione necessaria:**


sì	no
----	----

- **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**
- **Verifica delibera**
- **Distribuzione secondo elenco:** 21.04.06  
 (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
<b>Calcestruzzo</b>  Dosaggio degli inerti  Sotto quali condizioni si devono rispettare le tolleranze della tabella 21?		
<b>Delibera</b>  Le tolleranze devono venire rispettate per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogni carico, per carichi singoli o per benne</li> <li>- ogni autobetoniera, nella quale il calcestruzzo venga rimescolato</li> </ul> La tabella 21 vale esplicitamente per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quantità di cemento uguali o superiori a 1m<sup>3</sup></li> <li>- un numero di carichi che vengano mescolati o rimescolati nell'autobetoniera</li> </ul>		
<b>Annotazioni</b>  Idealmente le tolleranze vengono rispettate per ogni carico.		

Delibera della riunione della C.T. del 18.04.06

  
 G. Frenzer