

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami Bubenbergplatz 9 3011 Berna Fre 17.01.05 | |  |
| | C.T. ASMP Delibera | |

| | |
|-----|------|
| No. | 45/3 |
|-----|------|

- | | | |
|--|-------------------|----------|
| | Data | |
| - Questione inoltrata alla C.T. ASMP: | 02.06.06 | |
| - Delibera della C.T. ASMP: | 06.07.06 | |
| - Consultazione necessaria: | | |
| <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | | |
| - Scadenza per la consultazione C.T. ASMP: | 17.07.06/26.01.07 | 28.06.07 |
| - Verifica delibera | 21.07.06/12.01.07 | 20.06.07 |
| - Distribuzione secondo elenco: | 26.07.06/06.02.07 | |
| (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore) | | |

ulteriori chiarimenti necessari?

| Questione | ref. | scadenza |
|---|------|----------|
| La dicitura „NPK C (XC4)“ contiene automaticamente le classi di esposizione XF1, XD1 e XD2? | | |
| Delibera | | |
| <p>No, secondo il colloquio col CRB, tutti i calcestruzzi CPN – ad eccezione di CPN A, sono definiti per un’unica classe di esposizione. La tabella in allegato è a titolo <u>informativo</u> e l’indicazione della classe di esposizione supplementare si riferisce alla composizione (valore a/c, tenore minimo in cemento) e non alle prove SIA 262/1 allegato A fino a C secondo NA. 3.</p> <p>Esempio: 061. 100 Calcestruzzo secondo SN EN 206-1, CPN A, C25/30, XC1, XC2, D_max 32, CI 0.10, C3</p> | | |
| Annotazioni | | |
| | | |

Delibera della riunione della C.T. del 06.07.06 / riveduta il 21.07.06 / 12.01.07 / 20.06.07


 G. Frenzer