

<b>ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami</b> <b>Bubenbergplatz 9</b> <b>3011 Berna</b> Fre 10.08.04		
	<b>C.T. ASMP</b> <b>Delibera</b>	

No.	7
-----	---

- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** Data 09.08.04
- **Delibera della C.T. ASMP:** 18.10.04
- **Consultazione necessaria:**  

sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------
- **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**

**- Verifica delibera**

- **Distribuzione secondo elenco:** settimana 43  
 (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
<b>Calcestruzzo</b>  Criteri per il controllo iniziale.		
<b>Delibera</b>  E' necessario effettuare delle prove iniziali in caso di una considerevole modifica delle materie prime, vale a dire quando i parametri di produzione precedenti non possono più venire rispettati (ad esempio modifiche/aggiustamenti della ricetta).  E' necessario svolgere delle prove iniziali in caso di nuove ricette.  Non è invece il caso effettuare delle prove iniziali se si dispone di esperienze di lunga data per un tipo o famiglia di calcestruzzo simile (9.5).		
<b>Annotazioni</b>  Vedi 9.5 e allegato A		

Delibera della riunione della C.T. del 18.10.04

  
 G. Frenzer

Questione	ref.	scadenza
<p><b>Calcestruzzo</b></p> <p>Criteria per il controllo iniziale.</p>		
<b>Delibera</b>		
<p>E' necessario effettuare delle prove iniziali in caso di una considerevole modifica delle materie prime, vale a dire quando i parametri di produzione precedenti non possono più venire rispettati (ad esempio modifiche/aggiustamenti della ricetta).</p> <p>E' necessario svolgere delle prove iniziali in caso di nuove ricette.</p> <p>Non è invece mandatario effettuare delle prove iniziali se si dispone di esperienze di lunga data per un tipo o famiglia di calcestruzzo simili (9.5).</p>		
<b>Annotazioni</b>		
<p>Vedi 9.5 e allegato A</p>		