

ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami Bubenberplatz 9 3011 Berna Fre 17.01.05		
	C.T. ASMP Delibera	

No.	26
-----	----

- Datum 08.07.05
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** 08.07.05
 - **Delibera della C.T. ASMP:** 21.07.05
 - **Consultazione necessaria:**

sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------
 - **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**

- **Verifica delibera**

- **Distribuzione secondo elenco:** 25.07.05
 (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
Calcestruzzo Prove interlaboratorio eseguite sul calcestruzzo fresco hanno dimostrato che la verifica SN EN 12350-7:2000 – determinazione del contenuto d'aria per mezzo del metodo di compressibilità - ha dato come risultato una peggiore comparabilità fra i singoli laboratori. Per questo motivo il canton Grigioni decide di determinare il contenuto d'aria sulla base della vecchia norma SIA 162/1.	FA	21.07.05
Delibera La Svizzera non ha espresso alcuna riserva circa l'introduzione nella nuova norma EN 12350-7:2000 (vedi prefazione) e ha quindi adottato la norma in modo integrale. Il procedimento del canton Grigioni va giudicato dall'ispettore come <u>non conforme</u> , in quanto la vecchia norma non è più in vigore. La non conformità va punita con 30 punti negativi, raddoppiabili nel corso dell'ispezione successiva (→ Gli organi incaricati sono esortati ad attenersi alle disposizioni delle norme in vigore).		
Annotazioni Disposizioni cantonali divergenti dalle norme in vigore vanno esaminate in merito alla non conformità.		

Delibera della riunione della C.T. del 21.07.05


 G. Frenzer