

<b>ASMP - Association Suisse de Surveillance de Matériaux de construction Pierreux</b> Bubenberplatz 9 3011 Berne Fre 17.01.05	<b>CT ASMP</b> <b>Décision</b>	


No.	42
-----	----

- Date  
11.04.06  
18.04.06
- Question transmise au CT ASMP:
  - Décision du CT de l'ASMP:
  - Mise en consultation nécessaire:  
 oui  non
  - Fin de la consultation CT ASMP:
  - Examen de la décision:
  - Distribution selon clé: 21.04.06  
 (comité, comité technique, CT, surveillant)

D'autres éclaircissements nécessaires?

Question	Qui	Délai
<b>Bétons</b>  Dosage des granulats  Sous quelles conditions les tolérances du tableau 21 doivent-elles être remplies ?		
<b>Décision</b>  Les tolérances doivent être respectées <ul style="list-style-type: none"> <li>- par gâchée pour des gâchées isolées ou des camions-bennes</li> <li>- par malaxeur pour les bétons malaxés sur camion.</li> </ul> Le tableau 21 s'applique explicitement aux <ul style="list-style-type: none"> <li>- quantités de béton de 1 m<sup>3</sup> ou supérieure</li> <li>- un nombre de gâchées remalaxées ou re-malaxées dans le camion.</li> </ul>		
<b>Remarque</b>  Idéalement les tolérances sont à respecter pour chaque gâchée.		

Décision en séance de la CT du 18.04.06

  
 G. Frenzer