

<b>ASMP - Associazione Svizzera di Sorveglianza dei materiali di costruzione in pietra</b> <b>Schwanengasse 12</b> <b>3011 Berna</b>	<b>CE ASMP</b> <b>Delibera</b>	

N°	55
----	----

- **Questione inoltrata alla CE ASMP:** Data **25.06.2020**
- **Delibera della CE ASMP:** **25.03.2021**
- **Consultazione necessaria:**  sì  no
- **Scadenza per la consultazione CE ASMP:**

- **Verifica delibera**

- **Distribuzione secondo elenco:** **25.03.2021**  
(direttivo, organo di controllo tecnico, commissione esperti, sorvegliante)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	Chi	Scadenza
<p><b>"Valore limite per valore medio e deviazione limite"</b></p> <p>Nella tabella NA 14 della norma SN EN 206 sono definiti i valori limite per valori medi e deviazioni limite. Non sono tuttavia riportate indicazioni in merito al lasso di tempo di riferimento per la valutazione.</p>		
<p><b>Delibera</b></p> <p>Le deviazioni dal valore limite stabiliscono se una prova di durata nel tempo è da considerarsi ancora uno «scostamento consentito», oppure si è in presenza di una «non conformità». Questo criterio si applica solo quando vi sono più di 12 risultati di prova con condizioni di produzione identiche (indipendentemente dal periodo di valutazione) (numero di accettazione secondo tab. 24). I dettagli sono descritti nell'allegato nazionale della norma SN EN 206 al punto NA.8.2.3.4.8.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se sono state effettuate da <b>1 a 12 prove</b> de «Resistenza ai cloruri», <u>tutti</u> i risultati devono rientrare minore o uguale a <b>«valore limite per valore medio»</b> (dunque <math>D_{Cl} \leq 10 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}</math>).</li> <li>• A partire da <b>13 prove (fino a 19)</b> <u>1 prova può essere leggermente superiore</u>; questa prova deve comunque essere inferiore al <b>«valore medio + deviazione limite»</b> (dunque <math>D_{Cl} \leq 13 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}</math>).</li> </ul> <p>Se i criteri descritti sopra non sono soddisfatti, si è in presenza di una «non conformità» che impone un'azione ai sensi della norma SN EN 206, punto 8.4 (vale a dire trattamento secondo i processi descritti nel manuale CPF per la «risoluzione dei problemi»). Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione al cliente / riparazione</li> <li>• adeguamento della ricetta del calcestruzzo / ripetizione della prova</li> <li>• aumento della frequenza delle prove</li> <li>• ecc.</li> </ul>		
<p><b>Nota</b></p>		

Delibera della riunione della CE del 25.03.2021