


SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe Schwanengasse 12 3011 Bern		
	FA SÜGB Beschluss	

Nr.	57
-----	----

- Datum
- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: **01.03.2022**
 - Beschluss durch FA SÜGB: **31.03.2022**
 - Vernehmlassung notwendig:

ja		nein	x
----	--	------	---
 - Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:
 - Überprüfung Beschluss
 - Verteilung gemäss Verteiler: **31.03.2022**
(Vorstand, TK, FA, Überwacher)

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
Wann müssen die Wasserleitfähigkeitsprüfungen nach Tab. NA 14 durchgeführt werden?		
Beschluss		
<p>Die Tabelle NA 14 definiert die Häufigkeit für Wasserleitfähigkeitsprüfungen.</p> <p>Die Sorten C bis G nach SN EN 206 gelten für Normal- und Schwebeton bei einer Dicke von mind. 250 mm bis 10 m Wassersäule als wasserdicht.</p> <p>Für Beton der Sorte B ist der Nachweis über die Wasserdichtigkeit nach Tab NA 14 zu erbringen, wenn dies verlangt wird. Die Fussnote 4) in Tabelle NA 6 wird in diesem Sinne verstanden.</p> <p>Der Nachweis der Wasserleitfähigkeit gilt als verlangt, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Kunde dies verlangt (Nachweis im Einzelfall) - der Lieferant die Wasserleitfähigkeit für die Sorte B deklariert (Nachweis nach Tab NA 14) 		
Bemerkung		

Beschluss der FA-Sitzung vom 31.03.2022