


ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami www.sugb.ch		 S Ü G B + A S M P
	C.T. ASMP Delibera	

N.	37/1
----	------

- Data
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** 04.10.05
- **Delibera della C.T. ASMP:** 04.10.05
- **Consultazione necessaria:**
 sì no X
- **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**
- **Verifica delibera**
- **Distribuzione secondo elenco:** **06.10.05** **21.03.17**
(Comitato direttivo, organo di controllo tecnico, C.T., ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	Chi	Scadenza
Calcestruzzo Modalità di valutazione dei procedimenti di controllo divergenti dalla norma.	FA	
Delibera		
1. Per ottenere la certificazione di un tipo di calcestruzzo è necessario rispettare i requisiti posti dalle norme. Ciò vale sia per le norme sui prodotti sia sui procedimenti di controllo. – Per le prove di durabilità svizzere si applica NA.8.2.3.4.1 (paragrafo 2) Vanno fornite le relative prove. 2. Tali prove vanno fornire al cliente, anche nel caso egli richieda ulteriori requisiti divergenti dalla norma, senza peraltro influenzare direttamente la certificazione del tipo di calcestruzzo. Tuttavia, l'ispettore controlla ugualmente se tali requisiti supplementari siano stati rispettati.		
Annotazioni		
Le verifiche per i controlli di produzione non devono – ma possono – essere identiche a quelle per il controllo di conformità. (SN EN 206: 2013, cap. 8.1.(4)).		

Delibera della riunione della C.T. del 26.04.05/21.03.2017