

<b>ASMP - Associazione Svizzera di Sorveglianza dei materiali da costruzione in pietra</b>  <b>Schwanengasse 12</b> <b>3011 Berna</b>		 <b>S Ü G B + A S M P</b>
	<b>C.T. ASMP</b> <b>Delibera</b>	

N.	57
----	----

- Data
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** **01.03.2022**
  - **Delibera della C.T. ASMP:** **31.03.2022**
  - **Consultazione necessaria:**  

si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------
  - **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**

- **Verifica delibera**

- **Distribuzione secondo elenco:** **31.03.2022**  
(Comitato direttivo, organo di controllo tecnico, C.T., ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	Chi	Scadenza
Quando devono essere effettuate le prove di conduttività idrica secondo la tabella NA 14?		
Delibera		
<p>La tabella NA 14 definisce la frequenza delle prove di conduttività idrica.</p> <p>I tipi da C a G secondo la SN EN 206 sono considerati impermeabili per calcestruzzo normale e pesante con una colonna d'acqua di almeno 250 mm fino a 10 m di spessore.</p> <p>Per il calcestruzzo di tipo B va fornita, se richiesta, la prova di impermeabilità conformemente alla tabella NA 14. La nota a piè di pagina 4) della tabella NA 6 va intesa in questo senso.</p> <p>La prova di conduttività idrica viene considerata necessaria se</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il cliente la richiede (prova nel caso specifico)</li> <li>- il fornitore dichiara la conduttività idrica per il tipo B (prova secondo la tabella NA 14)</li> </ul>		
Annotazioni		

Delibera della riunione della C.T. del 31.03.2022