


ASMP - Associazione Svizzera di Sorveglianza dei materiali da costruzione in pietra Schwanengasse 12 3011 Berna		 S Ü G B + A S M P
	C.T. ASMP Delibera	

N.	58
----	----

- Data
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** 01.03.2022
 - **Delibera della C.T. ASMP:** 15.09.2022
 - **Consultazione necessaria:**

sì		no	X
----	--	----	---
 - **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**

- **Verifica delibera**

- **Distribuzione secondo elenco:** 15.09.2022
(Comitato direttivo, organo di controllo tecnico, C.T., ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	Chi	Scadenza
Numero di accettazione degli esiti delle prove > 100 valori		
Delibera		
<p>La tabella 24 della norma SN EN 206 riporta i numeri di accettazione fino a 100 esiti delle prove. Si fa inoltre riferimento alla norma ISO 2859. Ciò porta a un numero di accettazioni pari a 7 nell'intervallo da 101 a 124 risultati. Questo non è comprensibile, essendo il numero di accettazione per 100 risultati pari a 8. Secondo la logica della norma SN EN 206 si deve considerare un valore di 9 e a partire da 125 esiti un numero di accettazione di 10 ecc.</p>		
Annotazioni		

Delibera della riunione della C.T. del 15.09.2022