

<b>SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe</b> Bubenberglplatz 9 3011 Bern EH 12.05.2014		
	<b>FA SÜGB Beschluss</b>	

Nr.	51-1
-----	------

- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: Datum 20.03.14
- Beschluss durch FA SÜGB: 20.03.14
- Vernehmlassung notwendig:
 

ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	------	-------------------------------------
- Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB: -----
- Überprüfung Beschluss
- Verteilung gemäss Verteiler: 12.05.14-16.03.2023  
(Vorstand, TK, FA, Überwacher)

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
Braucht es für jede Betonsorte einen AAR-Eignungsnachweis?		
Beschluss		
Der AAR-Widerstandsnachweis ist Abhängig von der Zusammensetzung des Betons. Wird Beton für verschiedene Sorten – im Rahmen der zulässigen Toleranzen – gleichzusammengesetzt, ist nicht für jede Sorte ein eigener Nachweis erforderlich.		
Bemerkung		

Beschluss des FA vom 20.03.14/16.03.2023