

ASMP - Association Suisse de Surveillance de Matériaux de construction pierreux Schwanengasse 12 3011 Berne		 S Ü G B + A S M P
	CT ASMP Décision	

N°	60
----	-----------

- Date
- Question transmise à la CT ASMP: **02.10.2023**
 - Décision de la CT ASMP: **14.03.2024**
 - Mise en consultation nécessaire:

oui	<input type="checkbox"/>	non	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------	-----	-------------------------------------
 - Fin de la consultation CT ASMP:

- Examen de la décision

- Distribution selon liste: **14.03.2024**
(comité, BT, CT, superviseurs)?

Question	Qui	Date
Comment interpréter les explications dans l'annexe B de la norme SN EN 206, chiffre B.2-4 concernant l'étendue de la variation de 15 %?		
Décision		
En référence à la version anglaise (version originale de la norme), les 15 % sont à comprendre comme une étendue de la variation de +/- 15 %.		
Remarque		

Décision de la séance de la CT du 14.03.2024