


SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe Schwanengasse 12 3011 Bern		
	FA SÜGB Beschluss	

Nr.	60
-----	----

- Datum
02.10.2023
- Frage an FA SÜGB weitergeleitet: **02.10.2023**
 - Beschluss durch FA SÜGB: **14.03.2024**
 - Vernehmlassung notwendig:

ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	------	-------------------------------------
 - Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:
 - Überprüfung Beschluss
 - Verteilung gemäss Verteiler: **14.03.2024**
(Vorstand, TK, FA, Überwacher)?

Frage	Wer	Termin
Wie sind die Ausführungen in Anhang B der SN EN 206 Ziffer B.2-4 bezüglich der Variationsbreite von 15% zu verstehen?		
Beschluss		
Mit Bezug auf die englische Fassung (Ursprungsfassung der Norm) sind die 15% als eine Variationsbreite von +/- 15 % zu verstehen.		
Bemerkung		

Beschluss der FA-Sitzung vom 14.03.2024